

LEGENDA VZT:

- PRÍVODNÝ VZDUCH, UPRAVENÝ (OHREV, CHLADENIE)
- ODPADNÝ VZDUCH
- CU ROZVOD CHLADIVA
- KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
- POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU, PVC

1- TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=16 m, d630 mm
2a - TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=15,5 m, d630 mm
2b - TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=15,5 m, d500 mm
3a - VONKAJŠIA JEDNOTKA Qk = 25 kW, Qch = 20 kW, ULOŽENIE NA KONZOLÁCH S NOSNOSŤOU MIN. 150 kg
3b - KANÁLOVÁ JEDNOTKA min. 4000 m^3/h, min. 130Pa
4 - VEĽKOOBJEMOVÝ PRÍVODNÝ DIFÚZOR, D315, OBRAZ PRÚDENIA VZDUCHOVÉHO PRÚDU (HORIZONTÁLNY ALEBO VERTIKÁLNY) OVLÁDANÝ SERVOPOHONOM + REGULAČNÁ KLAPKA d315
5 - NÁSTENNÝ OVLÁDAČ KANÁLOVÝCH JEDNOTIEK
6 - NÁSTENNÝ OVLÁDAČ VÝUSTIEK 24V, 0-10V